



Vyjádření k lokální tahové zkoušce

Datum: 5.5. 2026

Místo: Beton Fejta s.r.o. Střítež 179, 674 01

Objednatel zkoušek: Beton Fejta s.r.o.

Poznámka: tahová zkouška fasádní hmoždinky, pro kotvení izolantu fasádního zateplovacího systému

Zkoušený kotevní prvek: fasádní hmoždinka **TK-PSV**

Hloubka kotvení: 30 mm s předvrtáním vrtákem průměr 8 mm, s příklepem

Zkušební přístroj: Dynatest

Za Top Kraft CZ s.r.o. vystavil: Lubomír Formánek

Vyjádření:

Dne 5.5. 2026 provedla firma Top Kraft CZ, v návaznosti na požadavek objednatele, lokální výtaznou zkoušku na výše uvedeném objektu. Zdivo objektu je ze zdících **tvárnic firmy Beton Feita**.

Byly zkoušeny fasádní hmoždinky **TK-PSV**, aplikované zašroubováním do zdiva, na kotevní hloubku 30 mm. Otvor byl předvrtán vrtákem s průměrem 8 mm, s příklepem.

Naměřené hodnoty výtahu z podkladu se pohybovali od 1,4 kN do 1,65 kN.





Závěr:

Fasádní hmoždinka TK-PSV je vhodná, pro kotvení izolantu zateplovacího systému, do betonových tvárnic firmy Beton Feita.

Správnou délku hmoždinky a způsob aplikace doporučujeme konzultovat se zástupci Top Kraft CZ.

Při aplikaci zateplovacího systému postupujte dle doporučení výrobce.

za Top Kraft CZ

- Lubomír Formánek - odborný technik
- Milan Svěrák – obchodní a technický zástupce



5.5. 2026